

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ41.В.01265
(номер сертификата соответствия)

ТР 0632948
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "GERFLOR SAS ". Адрес: 50, cours de la Republique-69627 VILLEURBANNE, FRANCE, Франция.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон 8-10+33 472651000, факс 8-10+33 475506995.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GERFLOR SAS ". Место нахождения: 50, cours de la Republique-69627 VILLEURBANNE, FRANCE, Франция. Адреса филиалов: см. Приложение (бланк № 0111080). Телефон 8-10+33 472651000, факс 8-10+33 475506995.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ". ул. Мясницкая, д.41, стр.4, г. Москва, Российская Федерация, 101000, тел. (495) 249-04-16, (985) 220-65-69, факс (495) 249-04-16. ОГРН: 1025005334023. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ41 выдан 25.03.2013г. Федеральной службой по аккредитации.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида: сварочные шнуры диаметром от 4мм до 7,2мм, круглого и треугольного сечения торговых наименований BBR40, CR40, CR40 EL, CR41, CR50, CR60, CA12, CA72, CC70, CL11,
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
CORDON CL11, MLR, ULR.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Глава 3, глава 30, статья 134, глава 33, статья 146., п. 7, Приложение, таблицы 3, 27, 28, 29. Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; умеренноопасные по токсичности продуктов горения – группа Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая способность – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 20 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № 0792/М-13 от 21.08.2013г. ООО "СП ДЕБЮТ" ИЛ ПБ "ПОСАДПОЖТЕСТ", рег. № ТРПБ.RU.ИН08 от 21.05.2010.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 01287-ао от 13.08.2013 г. ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ", РОСС RU.0001.11ПБ41 от 25.03.2013г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ техническая документация изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.08.2013 по 26.08.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Я.О. Широкова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.ПБ41.В.01265

(обязательная сертификация)

ТР **0111080**
(учетный номер бланка)

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
GERFLOR TARARE SNC (plants)	43, Boulevard Garibaldi - 69170 TARARE, FR- FRANCE, Франция.
GERFLOR PROVENCE SNC	St PAUL TROIS CHATEAU: BP 6, Zone Industrielle du Bois des Lots, 26130 St Paul TroisChateaux, FR-FRANCE, Франция.
GERFLOR MIPOLAM	Müelheimer Strasse 27, 53-840, Troisdorf, Germany, Германия.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Я.О. Широкова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков